




Skiold Mullerup A/S
Vestergade 11 B
5540 Ullerslev

Dato: 06-10-2008
Sagsbehandler: Per Jurgensen
Direkte tlf: 6333 7154
E-mail: pju@nyborg.dk
Sagsid.: 07/11366.



Miljøgodkendelse af udvidede driftstider og af nyt tankanlæg på virksomheden Skiold Mullerup A/S, Vestergade 11 B, 5540 Ullerslev, matr.nr. 29 ag og 29 aø, Ullerslev by, Ullerslev CVR-nr.: 2437 9612

Sammendrag

Der meddeles tillægsgodkendelse til virksomhedens miljøgodkendelse meddelt af tidligere Ullerslev Kommune den 4. september 1996.

Miljøgodkendelsen omfatter udvidede driftstider og nyt tankanlæg til fyringsolie.

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af listepunkt A 205: ”Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m² eller derover.”, jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen¹.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af etableringen findes under afsnit 2 ”Miljøteknisk Redegørelse”.

Kommunens afgørelse

Nyborg Kommune godkender de udvidede driftstider og det nye tankanlæg efter miljøbeskyttelseslovens² kapitel 5, § 33 på følgende nedenstående vilkår.

Vilkår 1.1 i miljøgodkendelsen af den 4. september 1996 erstattes at nedenstående vilkår 1.1. Vilkår 5.0 for tankanlægget er nye vilkår.

¹ Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. dec. 2006 om godkendelse af listevirksomhed

² Bekendtgørelse nr. 1757 af 22. dec. 2006 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

Nyborg Kommune
Rådhuset
Torvet 1
5800 Nyborg
Telefon: 6333 7000
Telefax: 6333 7001

E-mail: kommune@nyborg.dk
Sikker e-mail: sikkerpost@nyborg.dk

www.nyborg.dk

Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9, Nyborg
Træffetid: Mandag og tirsdag
kl. 9.30 – 15.00
Onsdag - LUKKET
Torsdag kl. 9.30 – 16.30
Fredag kl. 9.30 – 13.00

Telefontid: Mandag, tirsdag og onsdag
kl. 9.00 – 15.30
Torsdag 9.00 – 17.00
Fredag 9.00 – 13.30

Borgerservice - hovedkontor Nyborg
Træffetid: Mandag, tirsdag og onsdag
kl. 9.30 – 15.00
Torsdag kl. 9.30 – 16.30
Fredag kl. 9.30 – 13.00

Telefontid: Mandag, tirsdag og onsdag
kl. 9.00 – 15.30
Torsdag 9.00 – 17.00
Fredag 9.00 – 13.30

Vilkår

1.0 Støj og vibrationer

- 1.1 Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier:

Område	Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
I erhvervs-området	60	60	60	-
I området for blandet bolig og erhverv	55	45	40	55
I boligområdet	45	40	35	50

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

5.0 Tankanlæg

- 5.1 Gulvafløb i fyrrummet skal være lukket med tætsluttende prop. Proppen må kun fjernes ved tilledning af spildevand til gulvafløbet.
- 5.2 Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret.
- 5.3 Tanken skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion af tankbunden kan foretages.
- 5.4 Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm.
- 5.5 Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at tankanlægget er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget.
- 5.6 Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden.
- 5.7 Virksomheden skal sikre, at tankanlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af

jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæring af tank, rørsystem eller understøtningen af tanken.

- 5.8 Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation for udførte reparationer og ændringer.
- 5.9 Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes.
- 5.10 Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af tankanlægget skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen.

Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Eventuel klage skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 14. oktober 2008.

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Birgit Sønderkov Weber
Grubeleder
Natur og Miljø

/

Per Jürgensen
sagsbehandler

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-post: dn@dn.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e-post: syd@sst.dk

Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, e-post: at@at.dk

2. Miljøteknisk redegørelse

Indledning

Kommunen har den 10. april 2008 fra virksomheden modtaget ansøgning om ændring af vilkår for virksomhedens driftstider. Oplysningerne er fremsendt til kommunen på baggrund af miljøtilsyn udført på virksomheden den 27. november 2007, hvor det blev konstateret at virksomheden havde udvidet driftstiderne og etableret en nyt tankanlæg til fyringsolie, uden at anmelde dette til kommunen.

Tidligere Ullerslev Kommune har den 4. september 1996 meddelt en samlet miljøgodkendelse af virksomheden.

Idet virksomheden har og fortsat ønsker at have drift ud over driftstiden anført i vilkår 1.1 i miljøgodkendelsen af 1996 samt at virksomheden har etableret et nyt tankanlæg for fyringsolie, skal der meddeles tillægsgodkendelse for aktiviteten.

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af listepunkt A 205: "Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m² eller derover.", jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen³.

Jf. § 15 i godkendelsesbekendtgørelsen skal der for bilag 2 virksomheder anvendes standardvilkår ved meddelelse af miljøgodkendelse. En vurdering af ansøgningen viser at der er ingen af standardvilkårene der er relevante i tillægsgodkendelsen.

Jf. § 3 i olietankbekendtgørelsen⁴ skal der for tankanlæg etableret på godkendelsespligtige virksomhedens fastsættes relevante vilkår.

Kommunen har ved brev af 22. august 2008 til virksomheden fremsendt udkast af tillægsgodkendelsen til kommentering. Virksomheden har ikke fremsendt bemærkninger til kommunen, hvorved godkendelsen meddeles som anført i udkastet.

Støj

I virksomhedens miljøgodkendelse af 1996 er der fastsat følgende støjgrænseværdier som vilkår 1.1:

- I erhvervsområdet ER4 må virksomhedens støjbidrag ikke overstige 60 dB(A) i perioden mandag – fredag fra kl. 07.00 – 18.00
- I området for blandet bolig og erhverv må virksomhedens støjbidrag ikke overstige 55 dB(A) i perioden mandag – fredag fra kl. 07.00 – 18.00
- I boligområdet BO må virksomhedens støjbidrag ikke overstige 45 dB(A) i perioden mandag – fredag fra kl. 07.00 – 18.00

Derudover er der i vilkår 1.2 og 1.3 fastsat driftsbegrænsninger for henholdsvis udendørs aktiviteter og intern kørsel med truck/entreprenørmaskiner. Aktiviteterne må kun forekomme i perioden mandag – fredag fra kl. 07.00 – 18.00 og lørdag fra kl. 07.00 – 14.00. Intern kørsel skal endvidere begrænses til sammenlagt 3 timer pr. dag.

³ Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. dec. 2006 om godkendelse af listevirksomhed

⁴ Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Virksomheden har ved brev af 9. april 2008 ansøgt om udvidelse af driftstiderne som følger:

mandag – fredag fra kl. 21.30 – 07.00

Virksomheden har oplyst at i nattetimerne benyttes laserskærer, kantbukker og svejsekabiner og at disse ikke giver anledning til støj.

Vurdering

Idet virksomheden ønsker at have drift i aften- og natperioden skal der meddeles støjgrænseværdier for disse tidsperioder. Ifølge Miljøstyrelsens støjvejledning⁵ bør der fastsættelse følgende grænseværdier for de enkelte områdetyper:

- I erhvervsområdet ER4 må virksomhedens støjbidrag ikke overstige følgende værdier:
60 dB(A) / 60 dB(A) / 60 dB(A) i henholdsvis dag-, aften- og natperioden
- I området for blandet bolig og erhverv må virksomhedens støjbidrag ikke overstige følgende værdier:
55 dB(A) / 45 dB(A) / 40 dB(A) i henholdsvis dag-, aften- og natperioden
- I boligområdet må virksomhedens støjbidrag ikke overstige følgende værdier:
45 dB(A) / 40 dB(A) / 35 dB(A) i henholdsvis dag-, aften- og natperioden

Grænseværdierne vægtes for dag-, aften- og natperioden i henholdsvis 8, 1 og ½ time.

Erhvervsområdet forefindes mod syd og øst for virksomheden. Virksomhedens udendørs aktiviteter er primært mod dette område. For erhvervsområdet bemærkes at grænseværdien er uændret. På trods af den skærpede midlingstid, kan det derfor antages at virksomheden ikke vil have problemer med overholdelse af grænseværdien i aften- og natperioden.

Området for blandet bolig og erhverv forefindes 50 meter øst for virksomheden. Mellem virksomheden og området forefindes en afskærmning i form af en nabovirksomhed. På den baggrund må det ligesom for erhvervsområdet antages, at virksomheden ikke vil have problemer med overholdelse af grænseværdien i aften- og natperioden.

Virksomheden grænser mod vest og nord op til boligområde. Virksomhedens ønske om drift i aften- og natperioden medfører for dette område, at der gælder en væsentlig skærpelse af støjgrænseværdierne som virksomheden skal overholde. Især for natperioden er grænseværdien for virksomhedens drift skærpet.

Grundet den korte afstand fra virksomheden til boligområdet kan virksomheden have problemer med overholdelse af grænseværdierne. I aftenperioden og særligt i natperioden skal virksomheden sørge for mindst mulig aktivitet udendørs mod boligområdet.

Ifølge virksomheden vil der kun være indendørs aktiviteter i form af drift af laserskærer, kantbukker og svejsekabiner samt dertil tilsluttede ventilationsanlæg. Det skønnes på den baggrund at virksomheden kan overholde de lave støjgrænseværdier for natperioden.

⁵ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: "Ekstern støj fra virksomheder"

Såfremt kommunen modtager berettigede klager over støj fra den udvidede driftstid, kan kommunen pålægge virksomheden at eftervise overholdelse af støjgrænseværdierne.

Tankanlæg

Virksomheden har i fyrrummet etableret en ny tank med en kapacitet på 3.900 liter fyringsolie. Tankattesten af 14. december 2007 er vedlagt virksomhedens ansøgning af 9. april 2008.

Som nævnt i indledning skal der jf. § 3 i olietankbekendtgørelsen⁶ ved nyetablering/ændring af tankanlæg etableret på godkendelsespligtige virksomhedens fastsættes relevante vilkår.

Vilkårene skal sikre at brugen og driften af tankanlægget udføres i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsen.

Ved tilsynet den 27. november 2007 blev det konstateret at der er i fyrrummet hvor tanken er placeret forefindes et gulv afløb. Ved brud på tank eller rørforbindelser er der derfor risiko for udledning af fyringsolie til kloak. For sikring mod dette bør der fastsættes vilkår om etablering af aftagelig prop i gulv afløbet.

Per Jürgensen

⁶ Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines