



Region Syddanmark
Sygehusenheden Nyborg
Søndre Hospitalsvej 50
5260 Odense S
Att.: Rene Rode Andersen

Teknik og Miljø
Miljø og Byg

Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg

Betjen dig selv på
www.nyborg.dk

19. oktober 2026

Sagsnr.:
S2026-15313

Sagsbehandler:
Per Jürgensen

Telefon: 2361 0924

Email:
teknikogmiljoe@nyborg.dk
Send altid personfølsomme oplysninger via din digitale postkasse på borger@nyborg.dk

Afgørelse om, at etablering af nødstrømsgenerator på Nyborg Sygehus, Vestergade 17, 5800 Nyborg, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Nyborg Kommune har den 16. september 2026 via Byg & Miljø modtaget VVM-anmeldelse for etablering af nødstrømsgeneratoranlæg på Nyborg Sygehus, Vestergade 17, 5800 Nyborg. Anmeldelsen er udarbejdet af det rådgivende firma Ingeniør'ne A/S, Jernbanegade 1, 6700 Esbjerg.

Afgørelse

Nyborg Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven¹.

Vurdering

Nyborg sygehus ønsker at etablere en ny nødstrømsgenerator med en kapacitet på 900 kVA for at kunne opfylde de nationale krav til nødberedskab på hospitaler. Nødstrømsgeneratoren består af generatorcontainer, dieseltank, teknikcontainer, buffertank, køleanlæg og støjafskærmning.

Projektet er dermed omfattet af følgende punkt i bilag 2, i Miljøvurderingsloven:

3 a

Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.

Kommunen har foretaget høring ved berørte myndigheder.

Anlægget etableres som supplement til eksisterende nødstrømsforsyning med henblik på, at sikre sygehusets forsyningssikkerhed ved strømsvigt. Anlægget forventes alene anvendt ved strømafbrydelser samt ved periodiske testkørsler ca. 1 gang månedligt, á 30 min, på hverdage.

Projektet omfatter etablering af selve nødstrømsanlægget og serviceareal samt afskærmning. Projektet har et areal på ca. 200 m², hvor nødstrømsanlægget omfatter ca. 30 m². Bygningshøjden er ca. 2,9 meter.

Under anlægsfasen fremkommer der kun mindre mængde bygningsaffald. Under driftsfasen fremkommer der affald fra serviceringen af nødstrømsanlæggets dieselmotor. Der vil være et mindre forbrug af driftsmidler til motoren, samt et forventet årligt forbrug af diesel på op til 12.000 liter.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurderinger

De miljømæssige påvirkninger af omgivelsen under driftsfasen, vil bestå af støj og røggasser fra nødstrømsgeneratoren. Støjen fra dieselmotoren vil dominere i forhold til anlæggets øvrige støjklender.

Anlægget vil ikke give anledning til spildevand. Overfladevand fra projektområdet, håndteres sammen med bygningsmassens øvrige overfladevand. Merbidraget af overfladevand fra projektet i forhold til de eksisterende forhold, vil være uvæsentlig.

Under fuldlast har nødstrømsgeneratoren et forbrug på ca. 180 liter diesel, hvilket svarer til en indfyret effekt på 1,8 MW. Anlægget er dermed omfattet af reglerne for anmeldelse jf. bekendtgørelsen for mellemstore fyringsanlæg², samt bekendtgørelsens grænseværdier for støj og luftforurening.

Forebyggelse mod forurening af undergrunden

For at undgå udslip af diesel eller smørelolie fra nødstrømsgeneratoranlægget, er der etableret opsamlingskar under anlægget.

Støj og luftforurening

Nødstrømsgeneratoranlægget er placeret i en støjdæmpet container. Det er oplyst at anlægget forventes at give anledning til et støjniveau på op til 67 dB(A) målt i en afstand på 7 meter fra anlægget.

Fra anlægget er der en afstand på 60 meter til nærmeste boligområde. Anlægget vil på baggrund af afstandsændringen give anledning til et støjbidrag på ca. 45 dB(A) i boligområdet. I boligområder gælder en vejledende støjgrænseværdi på 45 dB(A) i dagperioden på hverdage. Støjen skal i denne periode midles over 8 timer. Det er oplyst at nødstrømsgeneratoren vil blive afprøvet 1 gang månedligt i ca. 30 minutter. Afprøvningen vil ske på hverdage i dagperioden. Afprøvningen af generatoranlægget vil dermed ikke give anledning til et væsentligt støjbidrag til boligområdet.

Hvis nødstrømsgeneratoranlægget skal være i drift på grund af strømudfald, og driften vil foregå permanent i aften- og natperioden, vil der sandsynligvis ske overskridelse af de vejledende støjgrænseværdier på 40 dB(A) og 35 dB(A) for henholdsvis aften- og natperioden i boligområdet.

Strømudfald sker forholdsvis sjældent i Danmark og har ofte en kort varighed. Ved indkobling af nødstrømsgeneratoren i disse situationer, vil driften af anlægget sandsynligvis ikke give anledning til overskridelse af de vejledende støjgrænseværdier, på grund af midlingstiden i de enkelte døgnperioder.

Hvis strømudfaldet forventes at have en længere varighed over flere dage, bør der foretages supplerende støjdæmpning af anlægget mod boligområdet. Dette kan f.eks. ske ved opstilling af en støjskærm bestående af containere.

Luftforurening fra nødstrømsgeneratoren skal overholde bekendtgørelsen for mellemstore fyringsanlæg². B-værdien for de enkelte stofemissioner via røggassen, skal overholdes uden for virksomhedens eget areal. B-værdien er en sundhedsrelateret grænseværdi, som er en 99 % fraktil månedsmiddelværdi. Det betyder at der må ske overskridelse af B-værdien i 7 timer pr. måned. På baggrund af den forventede driftsprofil af nødstrømsgeneratoranlægget, forventes B-værdierne for de enkelte stofemissioner at være overholdt uden for virksomhedens eget areal.

² Bekendtgørelse nr. 1408 af 27. november 2023 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Vandplanens målsætning

Da det i ansøgningen er oplyst, at projektet ikke øger virksomhedens udledninger til omgivelserne, er det kommunens vurdering, at projektet ikke vil hindre opfyldelse af vandplanens målsætning på nuværende tidspunkt eller efter gennemførelse af alle tiltag i vandplanens indsats-/handleplan.

Natura 2000-områder og Bilag IV-arter

Projekt etableres i byzone ved eksisterende sygehus. Projektet ligger tæt ved Nyborg voldanlæg, som er et fredet fortidsminde. Ansøger har søgt om dispensation for placeringen af nødstrømsgeneratoranlægget.

Nyborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 området (Centrale Storebælt og Vresen samt Østerø sø) og bilag IV arter (Østerø) væsentligt, og derfor ikke skal vurderes i forhold til Natura 2000-reglerne.

Projektet medfører ikke øgede emissioner til vand, luft eller væsentlig støj, som vil kunne påvirke nærliggende naturområder.

Kommunen vurderer, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes i forhold til reglerne om bilag IV-arter. Årsagen er, at der ikke sker ændringer i miljøforhold, som kan påvirke bilag IV-arterne.

Konklusion

Kommunen finder der er redegjort for en miljømæssig acceptabel forebyggelse mod forurening af undergrunden og forebyggelse mod en væsentlig miljømæssig belastning af omgivelserne.

I afgørelsen om VVM-pligt, er der især lagt vægt på:

- at projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset,
- at projektet i "hverdagsdrift" ikke giver anledning til væsentlig støj eller luftforurening
- at projektet ikke kan påvirke Natura 2000- eller § 3-områder samt ikke påvirker bilag IV-arter.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før kommunen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er virksomheden forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over afgørelsen om ikke pligt for udarbejdelse af miljøvurdering³, inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

³ jf. § 58 stk.1 pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning (Planloven)

En klage over afgørelsen om ikke pligt for udarbejdelse af miljøvurdering, skal ske til Nævnenes Hus, Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på Nævnenes Hus hjemmeside, www.naevneneshus.dk.

Adgangen til Klageportalen kan ligeledes ske via www.borger.dk eller www.virk.dk. På Nævnenes Hus hjemmeside, www.naevneneshus.dk, er der vejledning om indgivelse af klage via klageportalen.

Afgørelsen vil blive offentliggjort onsdag den 19. oktober 2026. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor have modtaget en eventuel klage senest mandag den 16. november 2026, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens³ § 101.

Venlig hilsen

Chrestina Rossen,
Afd. leder Miljø og Byg

/

Per Jürgensen
miljøsagsbehandler

Kopi til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, tilsyn og rådgivning syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding, e-post: trvest@stps.dk
- Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, e-post mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-post: dn@dn.dk
- Ingeniør'ne A/S, Jernbanegade 1, 6700 Esbjerg