



Soil Recovery A/S
Nederbyvej 12
5800 Nyborg

Teknik og Miljø

Rådhuset
Torvet 1
5800 Nyborg

Tlf. 6333 7000
Fax. 6333 7001
kommune@nyborg.dk
www.nyborg.dk

10-03-2009

**Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter tankanlæg på virksomheden Soil Recovery A/S, Nederbyvej 12, 5800 Nyborg, matr. nr. 6i Aunslev By, Aunslev
CVR-nr.: 1037 6084**

Sagsid. 09/246

Sagsansvarlig: pju

Direkte tlf. 6333 7154

E-mail pju@nyborg.dk

Sammendrag

Der meddeles tillægsgodkendelse til virksomhedens miljøgodkendelse meddelt den 6. september 2005 af tidligere Nyborg Kommune.

Miljøgodkendelsen omfatter etablering og drift af nyt 1.200 liter tankanlæg for fyringsolie tilsluttet virksomhedens oliefyr.

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af listepunkt A 205: "Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m² eller derover.", jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen¹.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af etableringen findes under afsnit 2 "Miljøteknisk Redegørelse".

Kommunens afgørelse

Nyborg Kommune godkender det nye 1.200 liter tankanlæg efter miljøbeskyttelseslovens² kapitel 5, § 33 på følgende nedenstående vilkår.

For at gøre godkendelsen mere overskuelig fortsættes nummereringen af vilkårene fra godkendelsen af 6. september 2005.

¹ Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. dec. 2006 om godkendelse af listevirksomhed

² Bekendtgørelse nr. 1757 af 22. dec. 2006 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

Åbningstider

Mandag-tirsdag	9:30-15:00
Onsdag	LUKKET
Torsdag	9:30-16:30
Fredag	9:30-13:00

Telefontid

Mandag-onsdag	9:00-15:30
Torsdag	9:00-17:00
Fredag	9:00-13:30

Vilkår

Tankanlæg

- 38 Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmer skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret.
- 39 Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet.
- 40 Rørforbindelsen (sugerøret) mellem tanken og fyringsanlægget skal være enstregen.
- 41 Sugerør, som fremføres overjordisk og som ikke er indstøbt, skal være forsvarligt understøttet med rørbærere. Olieaflutere, filtre og lignende komponenter skal være forsvarligt fastmonteret.
- 42 Tanken skal stå på en konstruktion og være hævet over underlaget, således at inspektion af tankbunden kan foretages.
- 43 Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm.
- 44 Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at tankanlægget er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget.
- 45 Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden.
- 46 Virksomheden skal sikre, at tankanlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæring af tank, rørsystem eller understøtningen af tanken.
- 47 Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation for udførte reparationer og ændringer.

- 48 Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes.
- 49 Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af tankanlægget skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen.

Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Eventuel klage skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 17. marts 2009.

Nyborg Kommune skal have modtaget en eventuel klage senest ved kontortids ophør den 14. april 2009, der er dagen for klagefristens udløb.

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Birgit Sønderskov Weber /
Gruppeleder
Natur og Miljø

Per Jürgensen
sagsbehandler

Kopi til:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-post: dn@dn.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e-post: syd@sst.dk
- Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, e-post: at@at.dk

2. Miljøteknisk redegørelse

Kommunen har den 6. november 2008 fra virksomheden modtaget kopi af tankattest for olietank tilsluttet virksomhedens fyringsanlæg.

Tankattesten blev udleveret til kommunens tilsynsførende i forbindelse med miljøtilsyn udført på virksomheden den 6. november 2008, hvor det blev konstateret at virksomheden havde etableret en nyt tankanlæg til fyringsolie, uden at anmelde dette til kommunen.

På virksomheden forefindes endvidere et udendørs tankanlæg for dieselolie, med en kapacitet på 2.500 liter. Denne tank er fra 1998 og etableret på virksomheden før den 1. september 2005.

Tidligere Nyborg Kommune har den 6. september 2005 meddelt en samlet miljøgodkendelse af virksomheden. I godkendelsen er der ikke fastsat vilkår for olietankanlæg.

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af listepunkt A 205: "Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m² eller derover.", jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen³.

Idet virksomheden dermed er en "listevirksomhed" og har etableret et nyt tankanlæg for fyringsolie, skal der meddeles tillægsgodkendelse af anlægget.

Jf. § 15 i godkendelsesbekendtgørelsen skal der for bilag 2 virksomheder anvendes standardvilkår ved meddelelse af miljøgodkendelse. I den aktuelle sag er der dog ingen af standardvilkårene, der er relevante i tillægsgodkendelsen.

Jf. § 3 i olietankbekendtgørelsen⁴ skal der for tankanlæg etableret på godkendelsespligtige virksomheder fastsættes vilkår, svarende til bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Ifølge § 3, stk. 4 er tanke etableret på listevirksomheder før den 1. september 2005, omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Dette betyder at dieselolietanken på 2.500 liter reguleres efter olietankbekendtgørelsen, hvorimod der for tanken på 1.200 liter tilsluttet fyringsanlægget, skal meddeles tillægsgodkendelse med vilkår der som minimum indeholder kravene gældende for tankanlæg mindre end 6.000 liter, som anført i olietankbekendtgørelsen.

³ Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. dec. 2006 om godkendelse af listevirksomhed

⁴ Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Tankattesten for tanken til fyringsolie oplyser følgende:

- Producent: KN Smede- og Beholderfabrik A/S
- Kapacitet: 1.200 liter
- Tank nr. 17717
- Fabrikationsår: 1998
- Type: Enkeltvægget med anode

Tanken til fyringsolie (1.200 liter) er placeret udendørs ved hovedbygningens østlige facade. Tanken til dieselolie (2.500 liter) er placeret udendørs ved hovedbygningens vestlige facade.

Ved fastsættelse af vilkårene er der taget udgangspunkt i olietankbekendtgørelsen samt Miljøstyrelsens brev af 24. marts 2006 til kommunerne omhandlende "Vejledende skrivelse om olietankbekendtgørelsen fra 2006".

Vilkårene skal sikre at brugen og driften af tankanlægget udføres i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsen.

Kommunen har ved brev af 23. januar 2009 til virksomheden fremsendt udkast af tillægsgodkendelsen til kommentering. Virksomheden har telefonisk den 5. marts 2009 indgivet bemærkning til krav om overfyldningsalarm jf. vilkår 38. Da kravet er fastsat ud fra bestemmelser i olietankbekendtgørelsen, har kommunen ikke foretaget ændringer i vilkåret.

Per Jürgensen