



VORES ELNET A/S
Sanderumvej 16
Sanderum
5250 Odense SV

Teknik, miljø og erhverv
Klima, plan og natur

Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg

Betjen dig selv på
www.nyborg.dk

27. maj 2025

Sagsnr.:
S2025-5493

Sagsbehandler:
Frederick Borg Augustsen

Telefon: 6333 7158

Email:
teknikmiljoeogerhverv@nyborg.dk
Send altid personfølsomme oplysninger via din digitale postkasse på borger.dk

Høring om tilladelse til krydsning af Ladegårds Å via styret underboring, samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Vandløb: Ladegårds Å
Projekt: Nedgravning af 10 kV elkabel
Matr.nr.: 2b og 1tu Juelsberg Hgd., Nyborg
Ansøger: Geopartner Landinspektører A/S på vegne af VORES ELNET A/S

Nyborg Kommune har 25. maj 2025 modtaget en ansøgning og efterfølgende vvm-screeningsskema om krydsning af Ladegårds Å via styret underboring med 10 kV elkabel. Projektet var fuldt oplyst 4. juni 2025. Formålet er trække en ny elkabel til at sikre elforsyningen.

Sagen behandles som en vandløbsregulering og en evt. godkendelse til projektet gives med hjemmel i Vandløbslovens¹ (VLL) §§ 16 og 17, samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.²

Herudover er regulering af vandløb omfattet af bilag 2, pkt. 10f i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)³ og berørte myndigheder skal derfor også gives mulighed for at afgive kommentarer og stille spørgsmål til projektet jf. lovens § 35 stk. 3, nr. 1.

Projektets indhold

Projektet omfatter en krydsning af Ladegårds Å med et 10 kV strøm kabel. Underboringen vil foregå med en Ø125 mm boring. Der etableres boregruber på hver side af vandløbet uden for beskyttede naturområder. Området reetableres efter underboringen ved at opfylde boregruber og evt. andre huller og riller skabet under arbejdet. Ansøger har desuden tilsendt en beredskabsplan for projektet. Geopartner Landinspektører A/S indhenter lodsejeres tilladelse inden projektet opstartes. Se kort materiale i det vedhæftede ansøgningsmateriale; "10251983_Myndighedsplan.pdf".

Ladegårds Å er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens⁴ (NBL) § 3 og miljømålsat i statens vandområdeplaner med målsætningen, godt økologisk potentiale. Vandløbet vedligeholdes af Nyborg Kommune jf. regulativet for vandløbet og VLL § 31. Vandløbet er kategoriseret som stærkt modificeret, da det oprindelige forløb er gravet med det formål at sende vand til Nyborg Slot og voldgrave. I nærheden af projektområdet findes desuden andre naturtyper, mose og sø,

¹ Bekendtgørelse nr. 1217 af lov m vandløb af 25. november 2019

² Bekendtgørelse nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. af 27. juni 2016

³ Bekendtgørelse nr. 4 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 3. januar 2023

⁴ LBK nr 927 af 28/06/2024

som ligeledes er registreret som § 3 beskyttet. Endvidere findes der en 150 m sø og å-beskyttelseslinje (jf. § 16 i NBL), som indeholder projektområdet. Boregruberne placeres udenfor naturbeskyttede områder, men indenfor sø og å-beskyttelseslinjen. Se evt. nedenstående om øvrig lovgivning.

Nyborg Forsyning og Service A/S (NFS) ejer matriklen på nordsiden af Ladegårds Å og har desuden både returskyllebasin og vandledninger i samme område.

Økonomi:

Udgifterne til projektet afholdes af ansøger og er Nyborg Kommune uvedkommende.

Tidsplan:

Anlægsarbejdet forventes gennemført i 2025.

Vedligeholdelse:

Der forventes ikke et vedligehold af underføringen, da der er tale om en midlertidigt indgreb. Vedligehold af selve kablet påhviler ledningsejer. Kabelunderføringen vil ikke påvirke Nyborg Kommunes vedligeholdelsespligt af Ladegårds Å som offentligt vandløb.

Høring og godkendelsesprocedure for reguleringsprojektet

Som led i sagens behandling fremlægges reguleringsprojektet i en 4 ugers offentlig høring i perioden fra 24. juni 2025, hvor borgere, foreninger og andre interessenter kan indsende bemærkninger om projektet til kommunen. Offentliggørelsen sker også ved annoncering på kommunens hjemmeside.

Høringen foretages efter § 15 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal skriftligt være Nyborg Kommune i hænde senest 22. juli 2025 og kan sendes til kommunen på e-mail: teknikmiljoe@nyborg.dk

Efter offentlighedsfasen sker den egentlige behandling efter Vandløbsloven.

Når en eventuel godkendelse af projektet foreligger, er der herefter 4 ugers klagefrist.

Øvrige forhold

Naturbeskyttelseslovens § 3 og 16: Naturmyndigheden i Nyborg Kommune har vurderet om projektet kan påvirke omkringliggende natur, hvilket ikke vurderes at være tilfældet. Naturmyndigheden har påpeget, at der bør stilles krav om tilsyn med udførelse af arbejdet. Dette indgår som del af den tilrettede beredskabsplan. I forhold til sø- og å-beskyttelseslinjer kræver der ikke dispensation at udføre en styret underboring, da der er tale om en midlertidig tilstandsændring i landskabet.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Projekttypen er anført under punkt 10f på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Det kræves derfor, at der laves en VVM-screening (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) af projektets omfang, hvor det vurderes om projektet kræver en større VVM-redegørelse. Screening er vedhæftet som bilag 1.

På baggrund af VVM-screeningen og ud for de foreliggende oplysninger om projektet, vurderer Nyborg Kommune, jævnfør § 21 i VVM-bekendtgørelsen, at projektet ikke vil have en negativ indvirkning på miljøet eller de omkringliggende arealer. Der er derfor ikke pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt begrundes med, at der ikke vurderes at ville kunne ske påvirkning af omkringliggende natur og beskyttede arter, da der følges en standardiseret procedure for indgrebet. Ansøger har tilsendt en beredskabsplan for projektet, der efterfølgende er tilpasset i dialog med Nyborg Kommune. Se vedhæftede beredskabsplan fra Evida.

Klagemulighed vedr. VVM-screeningen

Afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag VVM-screeningen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Klagen sendes gennem Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller organisation, skal der betales 1800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen sendes herefter automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlig grund til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis der er spørgsmål til ovennævnte eller reguleringssagen, kan jeg kontaktes på tlf. nr. 6333 7158

Venlig hilsen

Frederick Borg Augustsen
Biolog