



Vibeholmsvej 1  
5800 Nyborg

**Teknik og Miljø**  
Miljø

Rådhuset, Torvet 1  
5800 Nyborg

Betjen dig selv på  
**www.nyborg.dk**

23. marts 2026

Sagsnr.:  
S2010-30677

Sagsbehandler:  
Irene Reinholt Andersen

Telefon: 63 33 71 48

Email:  
kommune@nyborg.dk  
Send altid personfølsomme oplysninger via din digitale postkasse på borger.dk

## **Tilladelse til indvinding af vand til husholdningsbrug på Vibeholmsvej 1, 5800 Nyborg**

### **Vandindvindingstilladelse**

Nyborg Kommune giver tilladelse til indvinding af højst 500 m<sup>3</sup> vand årligt fra DGU 147.1150 på matrikel nr. 20c, Aunslev By, Aunslev. Tilladelsen gives med hjemmel i § 20, stk. 1 i vandforsyningsloven<sup>1</sup>.

### Gyldighed

Tilladelsen gælder fra 23.03.2026 til 15.07.2037. Tilladelsen erstatter vandindvindingstilladelse af 15.07.2022 fra Nyborg Kommune, som ophæves ved ikrafttrædelse af denne tilladelse.

### Vilkår for tilladelsen fastsat efter vandforsyningsloven

1) Formålet er indvinding af vand til drikke- og husholdningsbrug.

2) Der må højst indvindes 500 m<sup>3</sup> grundvand årligt med højst 6 m<sup>3</sup> i timen fra boringen (DGU 147.1150). Den indvundne vandmængde skal måles med flowmåler eller timetæller. Kommunen kan til enhver tid ændre bestemmelsen vedrørende måler.

3) Til måling af vandspejlet i magasinet skal vandstanden i boringen pejles 1 x hvert kvartal. Pumpen skal være stoppet i mindst 2 timer, inden pejling foretages. De 4 årlige aflæste målinger skal sendes til Nyborg Kommune 1 x årligt sammen med indberetning af den indvundne vandmængde.

4) Indberetningen af data til kommunen skal ske digitalt efter nærmere aftale med kommunen.

5) Boringen skal stedse være mærket med DGU-nummer.

6) Boringen skal sløjfes, når den ikke længere skal anvendes til nævnte formål (se vilkår 1). Sløjfningen skal ske efter reglerne i kap. 6 i boringsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Sløjfning må kun foretages af personer, der opfylder de fastsatte krav i brøndborerbekendtgørelsen<sup>3</sup>.

### **Afgørelser anført i tilladelse af 15.07.2022, som fortsat er gyldige**

I tilladelse af 15.07.2022 er fastsat følgende vilkår for tilladelsen efter miljøbeskyttelsesloven. Vilkåret gælder fortsat

I medfør af § 24 i miljøbeskyttelsesloven<sup>4</sup> gives følgende forbud: "Inden for en radius af 10 m fra boringen må ikke dyrkes, gødes, bruges eller håndteres pesticider eller andre miljøfremmede stoffer, være oplag eller foregå aktiviteter, der kan forurene grundvandet". Forbudet gælder, indtil boringen sløjfes.

<sup>1</sup> Lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. meddelt i lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2016 om uddannelse af personer, der udfører boringer på land.

<sup>4</sup> Lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse meddelt i lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025.

### I tilladelse af 15.07.2022 fremgår følgende afgørelse om ikke VVM-pligt

"Der er ikke tale om nyanlæg eller ændring af bestående anlæg men om tilladelse til at indvinde højst 15.000 m<sup>3</sup> grundvand årligt fra eksisterende boring. Den tidligere indvindingstilladelse var på højst 3.000 m<sup>3</sup> grundvand årligt. Da der er tale om forøgelse af den tilladte indvinding af grundvand, er anlægget omfattet af miljøvurderingslovens<sup>5</sup> bilag 2. Nyborg Kommune vurderer, at indvinding fra boringen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen har derfor truffet afgørelse om, at indvindingstilladelsen ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, jf. § 21 i miljøvurderingsloven. Kommunens vurdering og resultatet af VVM-screeningen fremgår af tilladelsen og af vedlagte ansøgningsskema og screeningsskema". Da størrelsen af den årlige højst tilladelige indvindingsmængde nedsættes til højst 500 m<sup>3</sup> årligt, da kommunens naturafdeling har vurderet, at en indvinding af højst 500 m<sup>3</sup> årligt ikke vil påvirke natur og vandløb, og da ejer er berettiget til at indvinde vand til brug i husholdning, jf. § 18 i vandforsyningsloven, finder Nyborg Kommune ikke anledning til at ændre VVM-afgørelsen.

### **Bestemmelser i lovgivningen**

Vi gør opmærksom på følgende bestemmelser, der er fastsat i vandforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser. Bestemmelserne kan ikke påklages.

1) Indberetning af den årligt indvundne vandmængde (fra 1. januar til 31. december) skal ske til kommunen inden 1. februar det følgende år. Er måleranordningen udskiftet i årets løb, skal dette fremgå af indberetningen, jf. § 33 i drikkevandsbekendtgørelsen<sup>6</sup>.

2) Der må kun foretages væsentlige udbedringer eller ændringer ved boringen, hvis kommunen har givet tilladelse til det, jf. § 21 i vandforsyningsloven.

3) Ejeren af boringen er ifølge vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig, hvis boringen under udførelse og drift skader eksisterende vandindvindingsanlæg, vandløb, søer m.v. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmål af taksationsmyndighederne.

4) Kommunen kan ændre eller tilbagekalde en tilladelse til vandindvinding uden erstatning, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, eller hvis vilkårene for tilladelsen tilsidesættes (vandforsyningslovens § 34).

5) Overtrædelse af tilladelsens vilkår fastsat efter vandforsyningsloven kan straffes (vandforsyningslovens § 84).

6) Boringen skal påsættes et blivende kotemærke (boringsfikspunkt), der entydigt angiver, hvor indmåling af koten for boringen foretages. Kotemærket anvendes desuden til bestemmelse af pejledybde fra kotemærket til grundvandsspejl, jf. § 12 i boringsbekendtgørelsen.

7) Sker der væsentlig ændring i formålet med en vandindvinding, skal indehaveren af tilladelsen indbringe spørgsmålet om fortsat vandindvinding for kommunalbestyrelsen (vandforsyningslovens § 33).

8) Grundvand og overfladevand må ikke indvindes uden tilladelse. Enhver grundejer, hvis ejendom er beliggende uden for en almen vandforsynings naturlige forsyningsområde, er, medmindre der må antages at være nærliggende fare for, at vandet ikke vil opfylde de fastsatte krav til kvaliteten af drikkevand eller i øvrigt vil blive sundhedsfarligt, berettiget til at indvinde grund-

<sup>5</sup> Lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) med-delt i lovekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023.

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 1272 af 31. oktober 2025 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

vand på egen grund til brug i husholdning. Endvidere kan bredejere uden tilladelse indvinde overfladevand til kreaturvanding, jf. vandforsyningslovens § 18.

**Klagevejledning** ses på side 5 og 6.

Venlig hilsen

Irene Reinholt Andersen  
Dyrlæge

## Sagens behandling

### Tilbagekaldelse af indvindingstilladelse af 15.07.2022

Da formålet med indvindingen er ændret, idet der ikke længere er kvæghold på ejendommen, har ejer korrekt indbragt spørgsmålet om tilladelse til fortsat indvinding til kommunens afgørelse. Da der er beboelse på ejendommen, som ligger udenfor vandværkers naturlige forsyningsområde er grundejeren (dog under visse omstændigheder) berettiget til indvinding af vand til husholdningsbrug, medmindre der er nærliggende fare for, at vandet ikke opfylder kvalitetskravene til drikkevand. Der skal derfor snarest foretages analyse af vandet fra boringen.

Kommunen ønsker at føre kontrol med de indvundne vandmængder, især da det af statens vandområdeplaner 2021-2027 fremgår, at den drikkevandsforekomst, hvorfra boringen indvinder vand, er vurderet som overudnyttet. Krav om vandmåler og indberetning af den årligt indvundne vandmængde og pejlinger gælder derfor fortsat.

### Boring

Nyborg Kommune meddelte tilladelse til etablering af boringen 23.08.2007. Boringen er etableret 27.09.2007 som erstatning for ejendommens tidligere brønd (DGU 147.1179), der blev sløjfet 14.05.2009. Kommunen har besøgt boringen 20.10.2009. Boringens specifikationer, dybde mv. kan ses i Jupiterdatabasen <http://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp> ved indtastning af DGU-nummer i DGU-feltet i databasen. Boringen er udbygget med en terrænliggende råvandsstation. Boringen har en god ydelse på 6,1 m<sup>3</sup> i timen med en sænkning på kun 0,7 m målt efter en pumpetid på 19 timer.

### Vandbehandling

Der er ikke opsat sandfilter, så der er intet returskyllevand eller slam og dermed ingen udledninger.

### Boringens beliggenhed

Ejendommen og boringen ligger uden for almene vandforsynings naturlige forsyningsområde. Ifølge vandforsyningslovens § 18 er grundejeren derfor berettiget til at indvinde grundvand på egen grund til brug i husholdning.

Kommunen har modtaget følgende analyseresultater af vandet fra boringen. Analyseresultaterne fremgår nedenfor for udvalgte parametre. Kravværdierne er overholdt for alle parametre, der indgår i forenklet kontrol. Efter prøvepumpningen i 2007 blev fundet forhøjede resultater for nogle parametre, der ikke indgår i forenklet kontrol (aggressiv kuldioxid, ammonium, chlorid, fluorid og natrium). I den følgende analyse var værdierne faldet, men kravværdierne var fortsat ikke overholdt. Nyborg Kommune anbefaler derfor, at der ved den næste kontrol tillige undersøges for disse 5 stoffer samt for pesticider og PFAS, da vandet aldrig er undersøgt for miljøfremmede stoffer. De grundvandskemiske parametre, som overholdt kravværdierne i analyse af 04.10.2007, fremgår ikke af skemaet.

Parametre / prøvetagningsdato	08.02.2022	07.01.2021	17.01.2020	08.12.2008	04.10.2007
Nitrat (mg/l) Kravværdi max. 50 mg/l	< 0,3	< 0,3	< 0,3	Ikke undersøgt	< 0,5
Phosphor (mg/l) Kravværdi max. 50 mg/l	Ikke undersøgt	Ikke undersøgt	Ikke undersøgt	Ikke undersøgt	0,018
Coliforme bakterier (antal/100ml) Kravværdi max. < 1/100ml	< 1	< 1	< 1	< 1	2
Kimtal ved 22° C (antal/ml) Kravværdi max. 200/ml	< 1	10	18	4	160
E. coli (antal/100 ml) Kravværdi max. < 1/100ml	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Arsen (µg/l) Kravværdi max. 5 µg/l	0,67	0,68	0,52	Ikke undersøgt	0,5
Chlorid (mg/l) Kravværdi max. 250 mg/l	Ikke undersøgt	Ikke undersøgt	Ikke undersøgt	290	490

Fluorid (mg/l) Kravværdi max. 1,5 mg/l	Ikke undersøgt	Ikke undersøgt	Ikke undersøgt	3,1	3,5
Natrium (mg/l) Kravværdi max. 175 mg/l	Ikke undersøgt	Ikke undersøgt	Ikke undersøgt	Ikke undersøgt	340
Ammonium (mg/l) Kravværdi max. 0,05 mg/l	Ikke undersøgt	Ikke undersøgt	Ikke undersøgt	Ikke undersøgt	0,89
Aggressiv kuldioxid (mg/l) Kravværdi max. 2 mg/l	Ikke undersøgt	Ikke undersøgt	Ikke undersøgt	Ikke undersøgt	4,7

Der er tidligere givet følgende indvindingstilladelser, som er tilbagekaldt:

- Vandindvindingstilladelse af 12.11.2009 fra Nyborg Kommune (tilladelse til at indvinde 3.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år).
- Vandindvindingstilladelse af 15.07.2022 fra Nyborg Kommune (tilladelse til at indvinde 15.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år).

#### Udtalelser og partshøring

Udkast til tilladelse er 13.02.2026 sendt i høring hos ejer, som den 25.02.2026 har meddelt, at ejer ikke har bemærkninger til tilladelsen.

#### **Klagevejledning**

##### Klagemyndighed og klageberettigede

Kommunens afgørelse efter vandforsyningslovens § 20, stk. 1 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. § 75, stk. 1 og § 80 stk.1 og 2 i vandforsyningsloven.

Bestemmelser fastsat i lovgivningen kan ikke påklages.

##### Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 77 i vandforsyningsloven. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal dermed have modtaget klagen senest 20.04.2026.

##### Indgivelse af klage og gebyr

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nyborg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Nyborg Kommune. Hvis Nyborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Nyborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

##### Fritagelse for brug af klageportalen

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevne-neshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenavnet/vejledning/>.

##### Virkning af klage

En evt. klage over afgørelsen vil ikke have opsættende virkning for tilladelsen. Dog sker udnyttelse af tilladelsen på eget ansvar, idet klagemyndigheden kan ændre eller ophæve tilladelsen, jf. § 78, stk. 6 i vandforsyningsloven. Såfremt klage indgives, vil ansøger blive underrettet.

##### Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. vandforsyningslovens § 81.

IRA, 23.03.2026