

Carsten Hedegaard
Ringholmvej 19
5853 Ørbæk

Miljø og Byg

Torvet 1
5800 Nyborg

Betjen dig selv på:
www.nyborg.dk

25. marts 2026

Sagsnr.:
S2026-4562

Sagsbehandler:
Trine Baier Jepsen

Send altid personfølsomme
oplysninger via din digitale postkasse
på borger.dk

Afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt i forbindelse med opsætning af nødstrømsgenerator

Nyborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at ansøgte opsætning af en 500 kW nødstrømsgenerator indendørs på din ejendom matr.nr. 13a Måre By, Herrested, med adressen Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk, ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21, stk. 1., i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lbk.nr. 4 af 03/01/2023 (miljøvurderingsloven).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt.

Tilladelsen vedrører kun forholdet til miljøvurderingsloven. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de rette myndigheder.

Projektet skal desuden anmeldes til Nyborg Kommune efter bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, bek.nr. 1408 af 27/11/2023.

Baggrund

Nyborg Kommune har den 20. marts 2025 modtaget din ansøgning, i form af et udfyldt VVM-screeningsskema (vedlagt), om at opsætte en 500 kW nødstrømsgenerator indendørs på din ejendom matr.nr. 13a Måre By, Herrested, med adressen Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk.

Projektet er ansøgt efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lbk.nr. 4 af 03/01/2023. Den ansøgte aktivitet er omfattet af bilag 2, punkt 3a, i nævnte bekendtgørelse, hvilket indebærer, at projektet skal screenes for, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Det fremgår af din ansøgning, at nødstrømsgeneratoren er på ca. 8,4 m² og placeres indendørs i en eksisterende garage på 162 m² (BBR 4) med fast bund og uden afløb, se vedlagte kort. Desuden fremgår, at der er tale om en dieselgenerator, hvorfor der også sættes en diselolietank, med et volumen på 5.999 l, op i tilknytning til generatoren.

Vedrørende screeningen

Begrundelsen for screeningsafgørelsen er, at det ansøgte på baggrund af dets art, dimensioner og placering vurderes ikke at kunne få en væsentlig

indvirkning på miljøet. Uddybning fremgår nedenfor samt i vedlagte screeningsskema, som du har udfyldt.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i anmeldelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, skal den påtænkte ændring anmeldes til Nyborg Kommune med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljø vurdering.

Baggrund for afgørelsen

Det fremgår af ansøgningen, at du ønsker at sætte en 500 kW nødstrømsgenerator op indendørs i en eksisterende bygning på 162 m², der i BBR er registreret som garage/vognport.

Nyborg Kommuneplan 2021

Ejendommen er en landbrugsejendom med husdyrproduktion beliggende i det åbne land i landzone uden for kommuneplanens rammer.

Der sker ingen hel eller delvis nedrivning af bygninger i forbindelse med ansøgte projekt.

Størstedelen af ejendommens bygninger mod nord ligger uden for landskabsudpegninger

Beskyttet dige

Der er flere beskyttede diger registreret på ejendommen, men disse påvirkes ikke af projektet.

Grundvand

Ejendommen er beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område) og er omfattet af en indsatsplan for beskyttelse af drikkevandsressourcen i Nyborg Kommune. Der er i indsatsplanen ingen retningslinjer gældende for projektet inden for drikkevandsområdet.

Beskyttet natur

Nærmeste naturbeskyttede område, er en eng beliggende ca. 580 m syd for bygningen, hvor nødstrømsgeneratoren ønskes sat op. Engen vurderes ikke at blive påvirket af ansøgte projekt.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Nyborg Kommune må ikke meddele tilladelser og dispensationer til projekter, der kan skade de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) eller de strengt beskyttede arter, jf. EU-Habitatdirektivet og det tilhørende bilag IV. Nyborg Kommune skal derfor vurdere den mulige påvirkning i sagsbehandlingen.

Ejendommene ligger ikke indenfor et Natura 2000-område område. Nærmeste Natura 2000-område ligger over 9 km øst for ansøgte projekt. Der er tale om er Natura 2000-område nr. 117 "Kajbjerg Skov", som består af Habitatområde H101.

Det er på baggrund af afstanden og udpegningsgrundlaget kommunens vurdering, at projektet ikke vil kunne påvirke de beskyttede områder negativt.

Nyborg Kommune har ikke kendskab til beskyttede arter på ejendommen. Da projektet desuden foregår indendørs i eksisterende bygning, sker der ingen nedlæggelse eller påvirkning af potentielle yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter. Projektet vil derfor ikke forringe områdets økologiske funktionalitet som yngle- eller rastested for bilag IV-arter.

Det er Nyborg Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemføres uden væsentlig påvirkning af Natur 2000-områder og bilag IV-arter, da der er tale om et indendørs projekt i en eksisterende bygning på en planteavlsejendom med korntørring.

Samlet vurdering

På baggrund af generatoren størrelse og placering er det Nyborg Kommunes vurdering, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside, www.nyborg.dk
Afgørelsen må først udnyttes 4 uger efter offentliggørelsen. En eventuel klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Venlig hilsen

Nyborg Kommune
v. Trine Baier Jepsen
Miljøsagsbehandler

Vedlagt

Kortbilag
Klagevejledning

Kopi sendt til


Energistyrelsen: ens@ens.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dnnnyborg-sager@dn.dk og dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk og nyborg@dof.dk

Kortbilag

Ansøgte placering i byg.nr. 4.



Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens §48, kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder via på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med Mit-ID.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Nyborg Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Betaling af klage gebyr sker ved elektronisk overførsel til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk