



Helge Jensen  
Svendborg Landevej 7  
5871 Frørup

## Miljø og Byg

Torvet 1  
5800 Nyborg

Betjen dig selv på:  
[www.nyborg.dk](http://www.nyborg.dk)

9. april 2026

Sagsnr.:  
S2026-4873

Sagsbehandler:  
Trine Baier Jepsen

Send altid personfølsomme  
oplysninger via din digitale postkasse  
på borger.dk

### **Afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt i forbindelse med opsætning af nødstrømsgenerator**

Nyborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at ansøgte opsætning af en 500 kW nødstrømsgenerator med en indfyret effekt på ca. 1,3 MW på din ejendom matr.nr. 6a Tårup By, Frørup, med adressen Svendborg Landevej 7, 5871 Frørup, ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21, stk. 1., i bekendtgørelse af lov om miljø vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lbk.nr. 4 af 03/01/2023 (miljøvurderingsloven).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt.

**Tilladelsen vedrører kun forholdet til miljøvurderingsloven. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de rette myndigheder.**

**Projektet skal desuden anmeldes til Nyborg Kommune efter bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, bek.nr. 1408 af 27/11/2023.**

#### **Baggrund**

Nyborg Kommune har den 14. marts 2025 modtaget din ansøgning, i form af et udfyldt VVM-screeningsskema (vedlagt), om at opsætte en 500 kW nødstrømsgenerator med en indfyret effekt på ca. 1,3 MW på din ejendom matr.nr. 6a Tårup By, Frørup, med adressen Svendborg Landevej 7, 5871 Frørup.

Generatoren skal levere nødstrøm til ejendommen, og så skal den indenfor en ramme på ca. 3.000 driftstimer om året levere systemydelse til elnettet.

Projektet er ansøgt efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lbk.nr. 4 af 03/01/2023. Den ansøgte aktivitet er omfattet af bilag 2, punkt 3a, i nævnte bekendtgørelse, hvilket indebærer, at projektet skal screenes for, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Det fremgår af din ansøgning, at nødstrømsgeneratoren er på ca. 8,4 m<sup>2</sup> og placeres udendørs i hjørnet mellem maskinhusene med BBR-nummer 3 og 4, se vedlagte oversigtskort. Desuden fremgår, at der er tale om en dieselgenerator, hvorfor der sættes en dobbeltvægget diselolietank med

et volumen på 5.900 l op i tilknytning til generatoren. Både generatoren og dieseltanken placeres på et areal, som befæstes uden afløb.

### **Vedrørende screeningen**

Begrundelsen for screeningsafgørelsen er, at det ansøgte på baggrund af dets art, dimensioner og placering vurderes ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Uddybning fremgår nedenfor samt i vedlagte screeningsskema, som du har udfyldt.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i anmeldelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, skal den påtænkte ændring anmeldes til Nyborg Kommune med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljø vurdering.

### **Baggrund for afgørelsen**

Det fremgår af ansøgningen, at du ønsker at sætte en 500 kW nødstrømsgenerator op udendørs i tilknytning til eksisterende maskinhuse.

#### *Nyborg Kommuneplan 2021*

Ejendommen er en landbrugsejendom med husdyrproduktion beliggende i det åbne land i landzone uden for kommuneplanens rammer.

Der sker ingen hel eller delvis nedrivning af bygninger i forbindelse med ansøgte projekt.

Ejendommen er beliggende inden for kystnærhedszonen, som er en zone langs de danske kyster, hvor der skal tages særligt hensyn til landskabet, jf. planlovens § 5a og § 35 stk.3. Der må således kun meddeles tilladelse hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne.

Da generatoren placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og derudover er afskærmet af eksisterende beplantning, er det Nyborg Kommunes vurdering at projektet er af underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne.

Ejendommens bygninger ligger uden for landskabsudpegninger

#### *Beskyttet dige*

Der er flere beskyttede diger registreret på ejendommen, men disse påvirkes ikke af projektet.

#### *Grundvand*

Ejendommen er beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område) og er omfattet af en indsatsplan for beskyttelse af drikkevandsressourcen i Nyborg Kommune. Der er i indsatsplanen ingen retningslinjer gældende for projektet inden for drikkevandsområdet.

### *Beskyttet natur*

Nærmeste naturbeskyttede område, er en end beliggende ca. 260 m nord for nødstrømsgeneratorens ønskede placering. Engen vurderes ikke at blive påvirket af ansøgte projekt.

### *Natura 2000-områder og bilag IV-arter*

Nyborg Kommune må ikke meddele tilladelser og dispensationer til projekter, der kan skade de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) eller de strengt beskyttede arter, jf. EU-Habitatdirektivet og det tilhørende bilag IV. Nyborg Kommune skal derfor vurdere den mulige påvirkning i sagsbehandlingen.

Ejendommene ligger ikke indenfor et Natura 2000-område område. Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 1,3 km nordøst for ansøgte projekt. Der er tale om et Natura 2000-område nr. 117 "Kajbjerg Skov", som består af Habitatområde H101. Det er på baggrund af afstanden og udpegningsgrundlaget kommunens vurdering, at projektet ikke vil kunne påvirke de beskyttede områder negativt.

Nyborg Kommune har ikke kendskab til beskyttede arter på ejendommen. Da projektet desuden foregår i tilknytning til eksisterende bebyggelse, sker der ingen nedlæggelse eller påvirkning af potentielle yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter. Projektet vil derfor ikke forringe områdets økologiske funktionalitet som yngle- eller rastested for bilag IV-arter.

Det er Nyborg Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemføres uden væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder og bilag IV-arter, da der er tale om et indendørs projekt i en eksisterende bygning på en planteavlsejendom med korntørring.

### **Samlet vurdering**

På baggrund af generatorens størrelse og placering er det Nyborg Kommunes vurdering, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside, [www.nyborg.dk](http://www.nyborg.dk). Afgørelsen må først udnyttes 4 uger efter offentliggørelsen. En eventuel klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Venlig hilsen

Trine Baier Jepsen  
Miljøsagsbehandler

### **Vedlagt**

Kortbilag  
Klagevejledning

### **Kopi sendt til**

Energistyrelsen: [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening: [nyborg@dn.dk](mailto:nyborg@dn.dk) og [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk) og [nyborg@dof.dk](mailto:nyborg@dof.dk)

## Kortbilag

Ansøgte placering ved byg.nr. 6.



## Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens §48, kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder via på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk), hvor du logger på med Mit-ID.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Nyborg Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Betaling af klage gebyr sker ved elektronisk overførsel til Miljø- og Fødevarerklagenævnet .

For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevarerklagenævnet hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus - [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)